



SEP - BBJ

Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP  
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ

SEP - BBJ



AC 012

# STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI

04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28  
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.pl

## CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

SEUprowadzający do oznaczania wyrobu zastrzeżonym znakiem B-BBJ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

authorizing to mark product with registered mark B-BBJ

nr B/12/072/18

No. B/12/072/18

Posiadacz certyfikatu: Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o.o.  
(Nazwa i adres) ul. Laskowska 1  
Certificate holder: 21-200 Parczew  
(Name and address)Producent: Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o.o.  
(Nazwa i adres) ul. Laskowska 1  
Manufacturer: 21-200 Parczew  
(Name and address)Nazwa wyrobu: Kable elektroenergetyczne o żyłach miedzianych (opcjonalnie-  
Name of the product: koncentrycznych), o izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce z tworzywa bezhalogenowego, nierozprzestrzeniającego płomienia o ograniczonym wydzieleniu dymu i gazów korozyjnych, z żyłą ochronną (zielono-żółtą) lub bez żyły ochronnej.  
Crosslinked polyethylene insulated halogen free, flame retardant low smoke and low corrosive gases material sheathed, power cables with or without protective (green-yellow), with copper conductors or optional copper concentric conductors.Typ (model): N2XH-J; N2XH-O; N2XCH-J; N2XCH-O  
Type (model):Dane techniczne: napięcie znamionowe rated voltage 0,6/1 kV,  
Technical data: liczba i przekroje znamionowe żył w mm<sup>2</sup>:  
number and nominal cross-sectional area of conductors in mm<sup>2</sup>:  
1x(1,5÷500); 2x(1,5÷50); (3÷5)x(1,5÷300)Typ programu 5 według PN-EN ISO/IEC 17067  
certyfikacji:  
Type of 5 according to PN-EN ISO/IEC 17067  
certification schemeData ważności: 2023-09-26  
Valid until:Wymieniony powyżej wyrób spełnia wymagania norm(-y):  
Aforesaid product complies with the requirements of the standard(s):

Norma(-y) Standard(s)	Raport(-y) z badań nr Test report(s) No.	Wydany(-e) przez Issued by
PN-HD 604 S1:2002+A2:2003+A3:2006 Część Part 5-G IDT HD 604 S1:1994+A1:1997+A2:2002+A3:2009 Część Part 5-G	LP-18.042/17.037	SEP - BBJ

Niniejszy certyfikat dotyczy wyłącznie wyrobów mających identyczne właściwości (dane  
This certificate covers only the products with characteristics (technical data) same as of  
technicalne) jak przedstawiony do badań wzór, i spełniających wymagania ww. norm(-y).  
of the tested sample and those complying with the requirements of the aforesaid standard(s).Prawa i obowiązki posiadacza niniejszego certyfikatu określa oddzielna umowa z SEP - BBJ.  
Rights and duties of this certificate holder are defined in a separate agreement with SEP - BBJ.Kierownik Jednostki Certyfikującej  
Certification Body Manager

Andrzej Rybski

Warszawa, 2018-09-27



**Informacje dodatkowe:**

*Additional information:*

- Miejsce produkcji:** 1. Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o.o.  
*Place of manufacture:* ul. Laskowska 1  
21-200 Parczew, Poland
2. Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o.o.  
ul. Polna 40  
21-200 Parczew, Poland

**Numer poprzedniego certyfikatu: B/12/090/13**

*The number of the previous certificate: B/12/090/13*

NC-P 18.308

**Nr rej. S-P-17-037**

*Reg. No. S-P-17-037*

**Rozdzielnik:**

*Copy to:*

1. Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o.o.  
ul. Laskowska 1  
21-200 Parczew
2. NC