

PROHLÁŠENÍ O UŽITKOVÝCH VLASTNOSTECH Č. DOP 0011/17

1. Výrobek:

CYKY 450/750 V

2. Označení typu stavebního výrobku:

Typ a číslo šarže uvedeny na výrobku/štítku obalu.

3. Zamýšlené použítá nebo zamýšlená použití

Elektrický kabel určený k trvalému pokládání v elektrických zařízeních, v suchých a vlhkých místnostech na omítku, v omítce a pod omítkou. Pro použití v objektech podléhajících předpisům v rozsahu reakce stavebních výrobků na působení ohně.

4. Výrobce a kontaktní adresa:

Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o. o.
Ul. Laskowska 1
21-200 PARCZEW

5. V příslušných případech název a kontaktní adresa oprávněného zástupce

Nevztahuje se.

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti užitkových vlastností

Systém 3

7. Název a identifikační číslo notifikované jednotky účastnící se posuzování shodnosti kontroly výroby v závodě:

| Název a identifikační číslo notifikované jednotky | Klasifikace |
|---|--------------------|
| EZÚ - Elektrotechnický zkušební ústav, s.p., 1014 | 701146-01/01 CLASS |

8. Deklarované užitkové vlastnosti

| Zásadní charakteristika | Užitkové vlastnosti | Harmonizovaná technická specifikace |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Reakce na oheň | E _{ca} | PN-EN 50575:2015+A1:2016 |
| Vylučované nebezpečné látky | NPD | PN-EN 50575:2015+A1:2016 |

9. Užitkové vlastnosti výrobku specifikovaného v bodě 1 a 2 jsou v souladu s užitkovými vlastnostmi deklarovanými v bodě 8. Toto Prohlášení o užitkových vlastnostech bylo vydáno v souladu s CPR – Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Jménem výrobce podepsal:
Parczew, dne 26.05.2017r.KIEROWNIK
Kontroli Jakości
mgr Piotr Grabowski
.....
Vedoucí oddělení kontroly kvality