

EKSPLUATACIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr. DOP 0003/17

1. Produkts:

H07V-U; 07V-U;

2. Būvizstrādājuma tipa apzīmēšana:

Tips un partijas numurs uz izstrādājuma / iepakojuma etiķetes.

3. Plānotā lietošana

**Elektroenerģētiskais vads, paredzēts montāžai iekārtu iekšā un gaismekļos.
Pastāvīgai novietošanai instalācijas caurulēs vai citos vadu segumos. Izmantošanai
objektos, apņemtos ar būvizstrādājumu reakcijas noregulēšanu pret uguns reakciju.**

4. Ražotāja nosaukums un kontakta adrese:

**SIA "Kabeļu fabrika ELPAR" (Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o. o.)
ul. Laskowska 1,
21-200 PARCZEW, Polijā**

5. Noteiktos gadījumos pilnvarota pārstāvja nosaukums un kontakta adrese

Neattiecas.

6. Eksploatācijas īpašību pastāvīguma novērtēšanas un verifikācijas sistēma/s

Sistēma 37. Notificētas vienības, kas piedalās produkcijas atbilstības rūpnieciskā kontrolē,
nosaukums un numurs :

Notificētas vienības nosaukums un identifikācijas numurs	Klasifikācija
ITB – Instytut Techniki Budowlanej (Būvniecības tehnikas institūts), 1488	991.19/17/Z00NZZP 991.20/17/Z00NZZP 991.21/17/Z00NZZP 991.22/17/Z00NZZP 991.23/17/Z00NZZP 991.24/17/Z00NZZP 991.25/17/Z00NZZP 991.26/17/Z00NZZP

8. Deklarētas eksploatācijas īpašības

Galvenās īpašības	Eksploatācijas īpašības	Harmonizēta tehniskā specifikācija
Reakcija pret uguns	E _{ca}	PN-EN 50575:2015+A1:2016
Izdalītas bīstamas vielas	NPD	PN-EN 50575:2015+A1:2016

9. 1. un 2. punktā noteikta izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst eksploatācijas
īpašībām, deklarētām 8. punktā. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija tika izdota
atbilstoši Regulai (ES) Nr. 305/2011 ar iepriekšminētā ražotāja pilnu atbildību. 4.

Ražotāja vārdā parakstija:

Parczew, 25.04.2017. g.

KIEROWNIK**Kontroli Jakości**.....
kvalitātes kontroles nodaļa priekšnieka zīmogs