

EKSPLOATACIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr. DOP 0070/20

1. Izstrādājuma tipa unikāls identifikācijas numurs:

N2XH-J 0,6/1kV B2ca; N2XH-O 0,6/1kV B2ca;

1x16 RE mm ²	1x25 RM mm ²	1x35 RM mm ²	1x50 RM mm ²	1x70 RM mm ²
1x95 RM mm ²	1x120RM mm ²	1x150RM mm ²	1x185RM mm ²	1x240RM mm ²

2. Plānotā lietošana

Viendzīslas barošanas kabeļi elektrības pārvadei ar ierobežotu dūmu un korozīvu gāzu izdalīšanos sadedzināšanas laikā.
Izmantošanai objektos, apņemtos ar būvizstrādājumu reakcijas noregulēšanu pret uguns reakciju.

3. Ražotājs:

SIA "Kabeļu fabrika ELPAR" (Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o. o.)
Ul. Laskowska 1
21-200 PARCZEW

4. Pilnvarots pārstāvis:

Neattiecas.

5. Eksploataācijas īpašību novērtējuma un noturības pārbaudes sistēma:

Sistēma 1+

6. Harmonizēta norma:

PN-EN 50575:2015-03 + A1:2016-11	Strāvas, vadības un telekomunikāciju kabeļi un vadi Vispārīga lietojuma kabeļi un vadi būvobjektiem ar noteiktu ugunsizturības klasi
-------------------------------------	--

7. Notificēta vienība vai vienības:

ITB - Būvniecības tehnikas institūts, notifikācijas Nr. 1488
Eksploataācijas īpašību noturības sertifikāts Nr. 1488-CPR-0861/W

8. Deklarētas eksploataācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Eksploataācijas īpašības	Saskaņotā tehniskā specifikācija
Degamība	B2ca, s1b, d1, a1	PN-EN 50575:2015+A1:2016
Izdalītas bīstamas vielas	NPD - nav noteiktas	PN-EN 50575:2015+A1:2016

9. Iepriekšminēta izstrādājuma eksploataācijas īpašības atbilst deklarētu eksploataācijas īpašību komplektam. Šī eksploataācijas īpašību deklarācija tika izdota atbilstoši Regulai (ES) Nr. 305/2011 ar iepriekšminētā ražotāja pilnu atbildību.

Ražotāja vārdā parakstīja:

Parčeva, 17.07.2020. g.

KIEROWNIK
Kontroli Jakości
Kvalitātes kontroles priekšnieks