

DEKLARÁCIA ÚŽITKOVÝCH VLASTNOSTÍ Č. DOP 0008/17

1. Výrobok:

1-AYKYz-J 0,6/1 kV

2. Označenie typu stavebného výrobku:

Typ a sériové číslo sa nachádza na výrobku/etikete balenia.

3. Predvídané použitie/tia

Elektroenergetické káble vešané na stavby a slúžiace na modernizáciu energetických káblových línii ťahaných vzduchom a domácich prípojek. Vhodné na použitie v objektoch, ktorých stavebné prvky sú regulované predpisami o reakcii na oheň.

4. Výrobca a kontaktné údaje:

**Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o. o.
Ul. Laskowska 1
21-200 PARCZEW**

5. Názov a adresa splnomocneného predstaviteľa pre odpovedné prípady

Neuvádza sa.

6. Systém, systémy hodnotenia a verifikácie trvácnosti úžitkových vlastností

Systém 3


7. Identifikačné číslo a názov notifikačnej jednotky, ktorá bola kontrolovaná továrenskou kontrolou zhodnosti produkci:

| Identifikačné číslo a názov notifikačnej jednotky | Klasifikácia |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ITB – Instytut Techniki Budowlanej, 1488 | 991.62/17/ZOONZP 991.63/17/ZOONZP |

8. Deklarované úžitkové vlastnosti

| Hlavná charakteristika | Úžitkové vlastnosti | Zharmonizovaná technická špecifikácia |
|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Reakcia na oheň | E _{ca} | PN-EN 50575:2015+A1:2016 |
| Vylučované nebezpečné látky | NPD | PN-EN 50575:2015+A1:2016 |

9. Úžitkové vlastnosti výrobku opísané v bode 1 a 2 sú zhodné s deklarovými úžitkovými vlastnosťami v bode 8. Táto deklarácia úžitkových vlastností zostala vydaná zhodne s CPR – Nariadením Európskeho Parlamentu a Európskej Rady (EÚ) č. 305/2011 jedine na zodpovednosť producenta uvedeného v bode 4.

V mene výrobcu podpísal:
Parczew, dňa 25.04.2017r.**KIEROWNIK**
Kontroli Jakości

.....**Piotr Grabowski**.....
Vedúci oddelenia kontroly kvality