EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. DOP 0069/22

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

PARCONTROL 1000 (YLgY 0,6/1kV); Eca

2. Naudojimo paskirtis (-ys):

Bendrosios paskirties statybos darbuose naudojami kabeliai, kuriems keliami reakcijos į ugnį reikalavimai

3. Gamintojas:

Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o. o. **Ul. Laskowska 1** **21-200 PARCZEW**

4. Įgaliotasis atstovas:

-

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:

3 sistema

6. Darnusis standartas:

EN 50575:2014 **EN 50575:2014/A1:2016**	Galios, valdymo ir ryšių kabeliai. Bendrosios paskirties statybos darbuose naudojami kabeliai, kuriems keliami reakcijos į ugnį reikalavimai.

7. Notifikuotoji įstaiga:

ITB – Instytut Techniki Budowlanej, nr notyfikacji 1488

8. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Esminės savybės	**Deklaruojamas našumas**
Priešgaisrinės savybės:	Eca
Pavojingos medžiagos:	NPD

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

.....

Tyrimų ir plėtros centro direktorius

Parczew 16.09.2022

ul. Laskowska 1
21-200 Parczew
+48 83 355 03 38
info@elpar.pl
e-Deliveries: AE:PL-24242-34569-WRDWG-24
NIP 539-142-92-75
REGON 060433933
KRS 0000320919
BDO 000001322

District Court Lublin - Wschód w Lublinie, with its seat in Świdnik VI Commercial Division of the National Court Register Share capital: 30 001 100,00 zł