

PROHLÁŠENÍ O UŽITKOVÝCH VLASTNOSTECH Č. DOP 0013/17

1. Výrobek:

YKY; YKYžo 0,6/1kV

2. Označení typu stavebního výrobku:

Typ a číslo šarže uvedeny na výrobku/štítku obalu.

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití

Elektrický kabel pro přenos elektrické energie, elektrické kabely vedené ve vzduchu, v interiérech a exteriérech, v kabelových kanálech a pokládáné přímo do země. Pro použití v objektech podléhajících předpisům v rozsahu reakce stavebních výrobků na působení ohně.

4. Výrobce a kontaktní adresa:

Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o. o.
Ul. Laskowska 1
21-200 PARCZEW

5. V příslušných případech název a kontaktní adresa oprávněného zástupce

Nevztahuje se.

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti užitkových vlastností

Systém 3

7. Název a identifikační číslo notifikované jednotky účastníci se posuzování shodnosti kontroly výroby v závodě:

Název a identifikační číslo notifikované jednotky	Klasifikace
ITB – Instytut Techniki Budowlanej, 1488	991.57/17/Z00NZP

8. Deklarované užitkové vlastnosti

Zásadní charakteristika	Užitkové vlastnosti	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	E _{ca}	PN-EN 50575:2015+A1:2016
Vylučované nebezpečné látky	NPD	PN-EN 50575:2015+A1:2016

9. Užitkové vlastnosti výrobku specifikovaného v bodě 1 a 2 jsou v souladu s užitkovými vlastnostmi deklarovanými v bodě 8. Toto Prohlášení o užitkových vlastnostech bylo vydáno v souladu s CPR – Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Jménem výrobce podepsal:
Parczew, dne 02.06.2017r.

KIEROWNIK
Kontroli Jakości
Piotr Grabowski
Vedoucí oddělení kontroly kvality