

TOIMIVUSDEKLARATSIOON NR DOP 0002/17

1. Toode:

H05V-K; 05V-K

2. Ehitustoote tüübitähis:

Tüüp ja partii number on märgitud tootele / pakendi etiketil

3. Määratud otstarve või otstarbed

Elektrijuhe, mis on mõeldud paigaldamiseks valgustusseadmete ja valgustite sisse. Paigaldamiseks püsivalt paigaldustorudesse või muudesse juhtmekatetesse. Kasutamiseks objektidel, mille puhul ehitusmaterjalide tuletundlikkuse nõuded on määratletud.

4. Tootja nimi ja aadress:

Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o. o.
Ul. Laskowska 1
21-200 PARCZEW

5. Asjakohastel juhtudel volitatud isiku nimi ja aadress

Ei ole asjakohane.

6. Kasutusomaduste püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid

Süsteem 3

7. Toodangu põhivastavuse hindamises osaleva teavitatud üksuse nimi ja registreerimisnumber:

Teavitatud üksuse nimi ja registreerimisnumber	Klassifikatsioon
ITB – Instytut Techniki Budowlanej (Ehitustehnika instituut), 1488	991.13/17/Z00NZZ 991.14/17/Z00NZZ 991.15/17/Z00NZZ 991.16/17/Z00NZZ 991.17/17/Z00NZZ 991.18/17/Z00NZZ

8. Deklareeritud omadused

Üldised omadused	Kasutusomadused	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon
Tuletundlikkus	E _{ca}	PN-EN 50575:2015+A1:2016
Ohtlikud ained	NPD	PN-EN 50575:2015+A1:2016

9. Punktides 1 ja 2 määratletud kasutusomadused on kooskõlas punktis 8 osutatud kasutusomadustega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas Euroopa parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 305/2011 punktis 4 osutatud tootja vastutusel.

Tootja nimel allkirjastas:
Parczew dn. 25.04.2017r.

KIEROWNIK
Kontroli Jakości

mgr. Piotr Grahański

Kvaliteedikontrolli osakonna juhataja